



CNBOP

**CENTRUM
NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY
PRZECIWPÓŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego

05 - 420 Józefów koło Otwocka
ulica Nadwiślańska 213

Egz. Nr 2 dla Zleceniodawcy

ORZECZENIE Nr* 036 / BM-1*** 2000**

WYRÓB

Profil okiennie-drzwiowy z PVC TYP System KBE

PRODUCENT

**KBE Polska Tworzywa Sztuczne Sp. z o. o.
54-512 Wrocław, ul. Strachowicka 40**

DYSTRYBUTOR
LUB DOSTAWCA

**KBE Polska Tworzywa Sztuczne Sp. z o. o.
54-512 Wrocław, ul. Strachowicka 40
tel. +48 71 57-81-44, fax +48 71 57-05-89**

OGÓLNE
DANE
TECHNICZNE

**Materiał: polichlorek winylu, wypełniacze, stabilizatory wapniowo-cynkowe,
materiały smarowe, substancje utrzymujące niełamliwość profilu w niskich
temperaturach, barwniki.**

BADANE
PARAMETRY
LUB CECHY

**Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”
wg PN-B-02874:1996**

- *) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku
**) symbol Zakładu CNBOP
***) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań
i ich interpretacja**

$i_{\text{sr}} = 0,51$ $c_{\text{sr}} = 0,15$

materiał trudno zapalny

wg PN-B-02874:1996, załącznik A

PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA:

KBE Polska Tworzywa Sztuczne 54-512 Wrocław, ul. Strachowicka 40,

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

pismo z dnia 18.09.2000 r. Sprawozdanie badań nr 542/BM-1/2000 z dnia 08.01.2001 r.

Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

-certyfikat akredytacji Nr L/60/2/99 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych oraz elementów wykończenia wnętrz.

DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:

Charakterystyka techniczna zamieszczona w piśmie zlecającym.

- U W A G I:**
1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996
 2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr 542/BM-1/2000.
 3. Innych uwag brak.

Niniejsze orzeczenie może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia orzeczenia. Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

KIEROWNIK
PRACOWNI

KIEROWNIK LABORATORIUM BM-1

[Signature]
st. kpt./inż. Małgorzata Suchecka

KIEROWNIK
ZAKŁADU

DYREKTOR

DYREKTOR

[Signature]
st. bryg. dr inż. Ryszard Szczygiel

Józefów, dnia 08 stycznia 2001 r